



RESULTADOS DE ANÁLISES - SEGUNDO PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE ÁGUA MINERAL NATURAL E ÁGUA NATURAL

INTERESSADO: **ÁGUAS MINERAIS DE POÇOS DE CALDAS LTDA**

ENDEREÇO: RUA PIAUI, Nº 2 - CENTRO

MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS ESTADO: MG

DADOS SOBRE A AMOSTRA

ORIGEM CAPTAÇÃO: MINA

ORIGEM RESERVATÓRIO E GALÃO: FONTE DOS AMORES I

ORIGEM COPO, GARRAFA E POÇO: FONTE DOS AMORES II

() TRATADA () CLORADA (X) BRUTA

HORÁRIO DAS COLETAS: MANHÃ

AMOSTRADOR: FELIPE A. M. BARBOSA - ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CALDAS

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS

Nº	DATA	CHUVA NAS 24h	LOCAL DA COLETA	LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO	PH	CONDUT. µS	TEMP. °C	FLUOR mg/l VMP em PC até 1,2	COL.TOTAIS NMP/100ml V.M.P.AUSENTE	COL.TERMO-TOLERANTES NMP/100ml V.M.P.AUSENTE
550	0703/19	SIM	COPO	***	6,06	20,2	20,6	-	AUSENTE	AUSENTE
551	0703/19	SIM	GARRAFA	***	5,95	20,2	20,9	-	AUSENTE	AUSENTE
552	0703/19	SIM	GALÃO	***	6,22	22,5	19,4	-	AUSENTE	AUSENTE
553	0703/19	SIM	POÇO	***	5,92	20,5	20,2	-	-	-

Nota: 1 - Em azul - Atende aos padrões de identidade e qualidade para ÁGUA MINERAL NATURAL e ÁGUA NATURAL, segundo RDC nº 275 de setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde).

2 - Em vermelho - Não atende aos padrões de identidade e qualidade para ÁGUA MINERAL NATURAL e ÁGUA NATURAL, segundo RDC nº 275 de setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde).

3 - V.M.P. - Valores Máximo Permissíveis

4 - ND - Não detectado.

5 - Caso o amostrador seja o interessado, os resultados desta análise se aplicam tão somente à amostra trazida pelo mesmo.

Técnicos Químico II: Renata M. Eugênio. Pereira - CRQ-2 nº 02405110
Minéia Fonseca Camargo - CRQ-2 nº 02405773


ANA MARIA FERREIRA
CRQ-2 Nº 02401853
RESPONSÁVEL TÉCNICO


ROSEMARY CAETANO ARAÚJO
CRF Nº 13103
ANALISTA II