



RESULTADOS DE ANÁLISES - SEGUNDO PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE ÁGUA MINERAL NATURAL E ÁGUA NATURAL

INTERESSADO: ÁGUAS MINERAIS DE POÇOS DE CALDAS LTDA

ENDEREÇO: RUA PIAUÍ, Nº 2 - CENTRO

MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS ESTADO: MG

DADOS SOBRE A AMOSTRA

ORIGEM CAPTAÇÃO: MINA

ORIGEM RESERVATÓRIO E GALÃO: FONTE DOS AMORES I

ORIGEM COPO, GARRAFA E POÇO: FONTE DOS AMORES II

() TRATADA () CLORADA (X) BRUTA

HORÁRIO DAS COLETAS: MANHÃ

AMOSTRADOR: FELIPE A. M. BARBOSA - ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CALDAS

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS

Nº	DATA	CHUVA NAS 24h	LOCAL DA COLETA	LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO	PH	CONDUT. µS	TEMP. °C	FLUOR mg/l VMP em PC até 1,2	COL.TOTAIS NMP/100ml V.M.P.AUSENTE	COL.TERMO-TOLERANTES NMP/100ml V.M.P.AUSENTE
1861	19/08/19	NÃO	POÇO	***	5,86	19,1	19,3	-	-	-
1862	19/08/19	NÃO	GALÃO	***	6,49	5,9	17,1	-	AUSENTE	AUSENTE
1870	20/08/19	SIM	POÇO	***	5,98	18,4	19,3	0,43	AUSENTE	AUSENTE
1880	21/08/19	SIM	ENVASE DE GALÕES	***	6,41	5,7	17,0	-	AUSENTE	AUSENTE
1881	21/08/19	SIM	ENVASE DE GARRAFAS	***	6,11	18,1	18,3	-	AUSENTE	AUSENTE
1882	21/08/19	SIM	GARRAFA	***	5,95	18,3	19,1	-	AUSENTE	AUSENTE
1879	21/08/19	SIM	POÇO	***	6,02	17,7	19,1	0,56	-	-
1890	22/08/19	NÃO	POÇO	***	5,89	17,7	19,0	0,37	-	-
1891	22/08/19	NÃO	RESERVATÓRIO POÇO	***	5,93	18,2	18,0	-	AUSENTE	AUSENTE
1892	22/08/19	NÃO	RESERVATÓRIO MINA	***	6,24	5,9	16,8	-	AUSENTE	AUSENTE
1900	23/08/19	NÃO	POÇO	***	6,00	19,6	20,1	0,31	-	-

Nota: 1 - Em azul - Atende aos padrões de identidade e qualidade para ÁGUA MINERAL NATURAL e ÁGUA NATURAL, segundo RDC nº 275 de setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde).

2 - Em vermelho - Não atende aos padrões de identidade e qualidade para ÁGUA MINERAL NATURAL e ÁGUA NATURAL, segundo RDC nº 275 de setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde).


3 - V.M.P. - Valores Máximo Permissíveis

4 - ND - Não detectado.

5 - Caso o amostrador seja o interessado, os resultados desta análise se aplicam tão somente à amostra trazida pelo mesmo.

Técnicos Químico II: Renata M. Eugênio. Pereira - CRQ-2 nº 02405110
Minéia Fonseca Camargo - CRQ-2 Nº 02405773


ANA MARIA FERREIRA
CRQ 2Nº02401853
RESPONSÁVEL TÉCNICO


ROSEMARY CAETANO ARAÚJO
CRF Nº 13103
ANALISTA II